



Открытое Акционерное Общество

КОММУНЭНЕРГО

Вятско-Полянское МПЭС

ул. Герцена, д. 24 г. Вятские Поляны

Кировская область, 612963

тел. 8(833-34)7-71-68, факс 8(833-34)7-71-68

ИНН 4346011123 КПП 434550001

e-mail: VpolyanuMP@komeenergo.kirov.ru

сайт: коммунэнерго.рф

№ _____ от _____

На № _____ от _____

Гагарина ул, дом 1, корпус а, Вятские
Поляны г, Вятскополянский р-н,
Кировская обл, 612960

Управление по делам муниципальной
собственности города Вятские Поляны

О возможности технологического
присоединения

Сообщаю Вам, что на запрашиваемый Вами объект, находящийся по адресу Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул.Дзержинского, земельный участок 75/6 с кад. № 43:41:000013:700 возможность технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "Коммунэнерго" отсутствует.

В силу п.8 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила) для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.

По сведениям ОАО «Коммунэнерго», Юдинская дистанция Горьковской железной дороги ОАО РЖД владеют сетями, расположенными на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.

Таким образом, в соответствии с п. 8 Правил, Вам следует обратиться в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ указанного объекта.

Главный инженер Вятско-Полянского МПЭС
ОАО "Коммунэнерго"

М.В. Саламатов



ВОДООТВЕДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
г. Вятские Поляны

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДООТВЕДЕНИЕ»
(ООО «Водоотведение»)**

Азина ул., д. 47, г. Вятские Поляны, Кировская обл., 612960
Тел./факс 8(83334) 6-24-82 e-mail: vodootvedenie@inbox.ru;
<http://www.vpstok.ru>
ОКПО 32889481; ОГРН 1144307000881
ИНН/КПП 4307017925/430701001

04.07.2024 № 01-05/348
На № 1/9-02-650 от 28.06.2024

Заместителю начальника Управления по
делам муниципальной собственности
г. Вятские Поляны
Г.И. Халиуллиной

612960, г. Вятские Поляны,
мкр. Центральный, д. 5

О выдаче технических условий

Уважаемая Гульнара Ибрафилловна!

ООО «Водоотведение» отказывает в выдаче технических условий на присоединение к централизованной системе водоотведения объекта, расположенного на земельном участке 75/6 с кадастровым номером 43:41:000013:700 по адресу г. Вятские Поляны, улица Дзержинского, в связи с отсутствием технической возможности присоединения.

Приложение:

1. Протокол заседания технической комиссии № 177 от 03.07.2024г. - на 1 л. в 2 экз. После подписания 1 экз. протокола просим направить в ООО «Водоотведение».

Директор

С.М. Гладышев

Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта
N 01-02/438 от 28.06.2024г.

Основание заявление от 28.06.2024г.

Причина обращения подключение к централизованному холодному водоснабжению

Объект земельный участок 75/6 по адресу: ул. Дзержинского г. Вятские Поляны

Кадастровый номер земельного участка 43:41:000013:700

Заказчик Администрация города Вятские Поляны

Срок действия условий на подключение 3 (три) года

Точка подключения к централизованным системам ХВС в существующем водопроводном колодце по улице Дзержинского у дома №115а X=319001 м; Y=2280142 м (Система координат МСК43 зона 2)

(адрес, координаты)

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения

- разработать рабочий проект на подключение к централизованному холодному водоснабжению и согласовать его с ООО «Водоканал»

- в точке врезки установить запорную арматуру;

- организовать прием сточных вод;

- заключить с ООО «Водоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения.

На основании решения правления региональной службы по тарифам Кировской области № 45/102-кс 2020 от 17.12.2019 года ориентировочная стоимость на подключение (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения при подземной прокладке открытым способом сетей водоснабжения составляет 40 метров (от точки подключения до границы земельного участка подключаемого объекта) *4783 рублей/метр = 191 320 рублей

По окончании строительства:

- произвести демонтаж временной водопроводной линии (при наличии);

- предоставить исполнительную документацию по строительству водопровода;

- перед выполнением обратной засыпки траншей вызвать представителя ООО «Водоканал»

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы 0.2 МПа;

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) по расчету

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета установить прибор учета холодной воды в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 21.01.2011 N 57 "Об утверждении методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии": СП 30.13330-2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» в доступном для контроля месте.

(требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения)

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения соблюдать требования действующего законодательства в области пожарной безопасности

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер установка энергосберегающей сантехнической арматуры; своевременный контроль состояния сетей и водопользующего оборудования.

Границы эксплуатационной ответственности по врезке в точку подключения вновь построенного водопровода к существующему.

Генеральный директор
ООО «Водоканал»

Заказчик

/ М.Ю. Бабушкин

20 г.

20 г.



Акционерное Общество
«Газпром газораспределение Киров»
(АО «Газпром газораспределение Киров»)

**ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР -
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

ул. Пугачева, д. 4, г. Киров,
Кировская область, Российская Федерация, 610035
тел.: +7 (8332) 56-13-19, факс: +7 (8332) 56-11-73
e-mail: info@gorgkirov.ru

ОКПО 03273690, ОГРН 1024301312881, ИНН 4346006589, КПП 434501001

08.07.2024 № 11-02/4059
на № 1/9-02-644 от 28.06.2024

**Заместителю начальника
управления по делам
муниципальной собственности
администрации города Вятские
поляны**

Г.И. Халиуллиной

kom.imushestvo@rambler.ru

О технической возможности

Уважаемая Гульнара Исрафиловна!

Рассмотрев Ваше обращение о возможности (невозможности) подключения к сетям газораспределения земельного участка, АО «Газпром газораспределение Киров» (далее – Общество) сообщает следующее.

Для земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г. о. город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, ул. Дзержинского, з/у 75/6 (кадастровый номер земельного участка 43:41:000013:700), имеется техническая возможность подключения к сетям газораспределения с расходом газа до 5 куб. м/час.

Информируем Вас о том, что согласно п. 99 «Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021г. № 1547, в течение 3 месяцев со дня представления информации о возможности подключения к сетям газораспределения правообладателю земельного участка необходимо обратиться в Общество в целях заключения договора о подключении.

Обращаем Ваше внимание, что для минимизации конфликтных ситуаций на территории муниципального образования, связанных с подключением различных потребителей к сетям газораспределения, считаем необходимым осуществить разработку и утверждение схемы газоснабжения муниципального образования и входящих в его состав сельских населенных пунктов.

А.Н. Наумов

А.Д. Жуков
8(912)700-04-65



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОСНАБ»**

Юридический адрес: 612960, Кировской области, г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, 7а, офис 22

почтовый адрес: 612961, Кировская область, г. Вятские Поляны,
ул. Тойменка, д.8е, корп.1

ИНН 4307020572 КПП 430701001 ОГРН 1204300008296

Телефон\факс 8(83334) 6-23-52, Email: info@teplosnabvp.ru

исх.№ 38 239
от « 01 » июля 2024 г.

Начальнику УДМС
Администрации города
Вятские Поляны
О. В. Григорьевой

на вх. №1/9-02-651 от 28.06.2024г.

О выдаче технических условий

Уважаемая Оксана Васильевна!

Для проведения аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Дзержинского, земельный участок 75/6, (кадастровый номер 43:41:000013:700) сообщая, что для подключения к тепловым сетям планируемого объекта нет возможности из-за отсутствия в данной зоне застройки источника генерации тепловой энергии и тепловых сетей ООО «Теплоснаб».

С Уважением,

Главный инженер

А.М. Хазиахметов